



Pavia, 10 Febbraio 1998

CERTIFICATO DI PROVA N.26707-58

La prova è stata registrata al n.32 del registro delle prestazioni di questo Dipartimento.

Richiedente: I.C.S. S.P.A.
VIA MAURA PONTI
COPLANO (PV)

Domanda in data: 3 Febbraio 1998

Indicazione del materiale: N.2 coppie di angolari in acciaio collegati fra loro da un bullone M10, utilizzati per l'attacco di catene di fissaggio di tubi tronco conici per scarico di macerie. Si richiede prova di trazione.

RISULTATI DELLA PROVA DI TRAZIONE

La coppia di angolari è stata provata secondo lo schema riportato nel disegno allegato ottenendo i seguenti risultati:

1° coppia: rottura bullone a 16,48 kN
2° coppia: rottura bullone a 16,68 kN

Prova eseguita il 9 febbraio 1998.

LO SPERIMENTATORE
(Giorgio Sforzini)

VISTO: IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
(Prof. C. Cinquini)

IL RESPONSABILE
DEL LABORATORIO
(Prof. G.M.CALVI)

DA ASSOGGETTARE A BOLLO
IN CASO D'USO AI SENSI
DEL D.P.R. 642/72

